

## **Toelichting Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen**

Op 1 januari 2018 is het 'Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen' (afgekort: Bgbop) in werking getreden. In dit besluit staan landelijke regels over brandveiligheid bij evenementen en standplaatsen. U vindt dit besluit op [www.wetten.nl](http://www.wetten.nl)

Hieronder staan op hoofdlijnen de belangrijkste regels die voor uw evenement of standplaats van toepassing zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan, op uw evenement van toepassing zijnde, regels in het besluit.

### **Het voorkomen van brandoverslag**

- Te plaatsen bouwsels (tenten, tribunes en andere constructies) dienen op tenminste 2,5 meter van een bestaand bouwwerk van derden te worden geplaatst tenzij er een scheidingsconstructie aanwezig is met een brandwerendheid van 30 minuten. Bij tenten met een oppervlakte van meer dan 50 m<sup>2</sup> is dit in beginsel 5 meter tenzij in overleg met de gemeente is bepaald dat dit een kleinere afstand mag zijn.  
*Paragraaf 3.7 Bgbop*

### **Vrijhouden terreingedeelten**

- Brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden en bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen. *artikel 6.1 Bgbop*
- Ten behoeve van de bereikbaarheid van het terrein en omliggende gebouwen dient er op toegezien te worden dat er voor de hulpverlenende diensten een doorgaande route met een breedte van 4,50 m. (waarvan ten minste een breedte van 3,25 m verhard is) en een hoogte van 4,20 m. beschikbaar is. Eventuele hekwerken moeten gemakkelijk verwijderd kunnen worden. *artikel 4.25 en 6.1 Bgbop*
- De afzettingen van straten en de opstellingen van kranen en andere obstakels dienen zodanig plaats te vinden dat voertuigen van alle hulpverlenende diensten te allen tijde onbelemmerd een opgegeven adres binnen het afgesloten deel kunnen bereiken. *artikel 4.25 en 6.1 Bgbop*
- Op het terrein dient een verharde rijbaan aanwezig te zijn ten behoeve van de hulpverlenende diensten. Deze rijbaan dient zo aangebracht te zijn dat het terrein door deze hulpdiensten rondom te bereiken is. *artikel 4.25 Bgbop*

### **Brandgevaarlijke situaties**

- Er dient door de organisatie op te worden toegezien dat er geen brandgevaarlijke situatie kan ontstaan. *artikel 5.1 Bgbop*
- Open vuur wordt op een veilige manier toegepast. *artikel 5.2 Bgbop*
- Er dienen voldoende blusmiddelen aanwezig te zijn. Op een plaats met een verblijfsruimte, bestemd voor meer dan 50 personen, is een adequate brandblusvoorziening aanwezig om een beginnende brand te bestrijden. *artikel 4.20 Bgbop*. Een adequate blusmiddel heeft een inhoud van tenminste 6 kg/ltr. blusmiddel en is minimaal geschikt voor de brandklasse A, B en C.
- In de directe nabijheid van een opslag voor brandbare goederen of een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren is een adequate brandblusvoorziening aanwezig. *artikel 4.20 Bgbop* Een adequate blusmiddel heeft een inhoud van tenminste 6 kg/ltr. blusmiddel en is minimaal geschikt voor de brandklasse A, B, C en/of F (frituurbranden).
- Medewerkers dienen bekend te zijn met de werking van de aanwezige blusmiddelen. Zij dienen een instructie gehad te hebben in " wat te doen bij brand". *artikel 4.22 Bgbop*
- Een voorziening voor het bestrijden van brand als bedoeld in artikel 4.20 is duidelijk zichtbaar *artikel 4.21 BGBOP*.

## **Bakken en braden**

- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen (oliebollenkraam, friteskraam, o.i.d.) met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt ten minste 2 m, of ten minste 5 m indien in die kraam of wagen wordt gefrituurd. *artikel 5.14 Bgbop*
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen en een andere bakkraam of bakwagen met een gas- of elektrische installatie waarin wordt gefrituurd bedraagt ten minste 2 m. *artikel 5.14 Bgbop*
- Bakkramen en - wagens (oliebollenkraam, friteskraam, o.i.d.) e.d. moeten qua uitvoering van de apparatuur en de te gebruiken brandstof voldoen aan in het 'Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen' besluit gestelde normen.